ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«САМРЭК - ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Юр. адрес: 443072 Самарская область, г. Самара, территория Опытная станция по садоводству, здание 11А, офис 5
Почтовый адрес: 443080, г. Самара, Московское шоссе, 55, оф. 212
ОГРН 1136315000469 ИНН 6315648332 КПП 631201001
тел. (846) 212-02-76, e-mail: samrecexp@samrec.ru, www.samrec-x.ru

03.06.2025г. № 1808

на № _____ от _____

Директору Муниципального предприятия Муниципального Района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»
О.А. Король

Уважаемый Олег Андреевич!

В ответ на запрос №556 от 19.05.2025г., предоставляем Вам результаты анализов питьевой воды по НФС за I квартал 2025г.

Приложение: результаты анализов за I квартал 2025 г. на 1л. в 1 экз.

С уважением,
генеральный директор К.Ю. Федоров

Исп.: инженер-эколог
Е.В. Будникова
8 (84862) 7-96-90

Результаты анализов питьевой воды по НФС за 1 квартал 2025 год

№ п/п	Наименование анализов	ед. изм.	Волга				Резервуар НФС			
			кол. анал.	мин.	макс.	сред.	кол. анал.	мин.	макс.	средн.
1	Общие колиф.бактерии	КОЕ/100мл		н/об	3	0,50		н/об	н/об	н/об
2	E.coli (Esherichia coli)	КОЕ/100см^3		н/об	1	0,17		н/об	н/об	н/об
3	Энтерококки	КОЕ/100мл		н/об	н/об	н/об		н/об	н/об	н/об
4	Общее число бактерий	ч. бакт. в 1мл		н/об	24	5		н/об	н/об	н/об
5	Колифаги	БОЕ/100мл		н/об	н/об	н/об		н/об	н/об	н/об
6	Споры сульфитр. клостридий	ч. спор/20мл		н/об	н/об	н/об		н/об	н/об	н/об
7	pH			7,6	8,2	7,9		7,3	7,8	7,7
8	Сухой остаток	мг/дм3		243	290	264		242	288	265
9	Жесткость общ.	мг*экв/л		4,2	5,0	4,5		3,8	4,3	4,1
10	Окисляемость	мг/дм3		7,0	8,5	5,2		4,5	5,0	4,9
11	Нефтепродукты	мг/дм3				-				-
12	АПАВ	мг/дм3				<0,05				<0,05
13	Алюминий	мг/дм3		<0,04	<0,04	<0,04		<0,04	<0,04	<0,04
14	Железо общее	мг/дм3		0,16	0,44	0,26		0,10	0,28	0,18
15	Кадмий	мг/дм3				<0,0003				<0,0003
16	Марганец	мг/дм3				<0,01				<0,01
17	Медь	мг/дм3				<0,001				<0,001
18	Молибден	мг/дм3		-	-	-		-	-	-
19	Мышьяк	мг/дм3		-	-	-		-	-	-
20	Никель	мг/дм3				<0,005				<0,005
21	Аммиак	мг/дм3		0,16	0,30	0,21		0,10	0,24	0,17
22	Нитриты	мг/дм3		0,017	0,138	0,075		0,003	0,034	0,010
23	Нитраты	мг/дм3		1,9	5,2	3,4		1,7	5,3	3,6
24	Свинец	мг/дм3				<0,0003				<0,0003
25	Сульфаты	мг/дм3		49	69	57		46	65	54
26	Фториды	мг/дм3		0,13	0,15	0,14		0,11	0,17	0,14
27	Хлориды	мг/дм3		29,8	39,0	34,2		28,8	42,8	37,4
28	Хром	мг/дм3				-				-
29	Цинк	мг/дм3				<0,01				<0,01
30	Ост.хлор общий	мг/дм3				-		0,96	0,97	0,97
31	Ост.хлор своб.	мг/дм3				-		0,49	0,50	0,50
32	Хлороформ	мг/дм3				-				-
33	Полифосфаты	мг/дм3		0,19	0,61	0,34		0,19	0,27	0,20
34	Запах	балл.		1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	1/2
35	Привкус	балл.						1	1	1
36	Цветность	град.		23	28	25		12,0	18,0	15,3
37	Мутность	мг/дм3		<0,58	<0,58	<0,58		<0,58	<0,58	<0,58
38	Прозрачность	см		>30	>30	>30		-	-	-
39	Щелочность	мг*экв/л		2,0	2,5	2,2		1,9	2,4	2,1
40	Взвешенные в-ва	мг/дм3		<0,5	<0,5	<0,5		-	-	-
41	БПК5	мг/дм3		<0,5	<0,5	<0,5		-	-	-

Начальник ХБЛ Поддубная И.О.